

Klantverantw.:
Opdrachtn.:
Klantnr.:
Cont.pers.: CALLEBAUT KEVIN
Tel.: -
Fax: -
GSM: 0485/19.59.62
e-mail: callebaut-kevin@telenet.be



Onafhankelijk Controle Bureel v.z.w.

ProKo.: LS01
Verslagnr.: 5170153
Voork. verslagnr.:
Datum: 13/02/2019

Klant / Opdrachtgever:
CALLEBAUT KEVIN
KEIBERGSTRAAT 42
9572 SINT-MARTENS-LIERDE

Afdeling: ELE

VERSLAG VAN ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE L.S. INSTALLATIE VOOR EEN DEFINITIEVE OF RESIDENTIELE AANSLUITING
(uitgevoerd onder BELAC accreditatie volgens interne procedure QPRO/ELE/001, §7.3)

ALGEMEENHEDEN

Toestel/Install. ID: VERFAILLIE Aard installatie:: vernieuwd Type lokalen: woning
Plaats onderzoek: VERFAILLIE GROTEWEG 433 OVERBOELARE 9500
Aard onderzoek: controlebezoek Volgens AREI Art.: 86/270/271/271bis
Datum onderzoek: 13/02/2019 Volgende binnen 300 maand of vóór 29/02/2044 Onderzoeker: MOENS JURGEN
Eigendom van: VERFAILLIE
Installateur: CALLEBAUT KEVIN KEIBERGSTRAAT 42 9572 SINT-MARTENS-LIERDE
B.T.W.: BE0.526.831.348 ID-kaart: - Uitgereikt te: - Datum: -

BESCHRIJVING

EAN nr.: - Teller nr.: 628 282 Stand I : 015 285,6 Stand II -
Aansluiting: - Wachtbuis: - Isolatieplaat: -
Dienstspanning: 1 x 230V Max. beveiliging: 40A Hoofdbeveiliging: aut. 2p 40A Schak.: alg.diff.schak.
Meter-bordverbinding: kabeltype: VVB aantal geleiders: 4 doorsnede: 10 mm²
Voedingsbekabeling: kabeltype: - aantal geleiders: - doorsnede: - mm²
Aardelektrode: type: pennen sectie: 16 mm² spreidingswaarde: 11 Ohm
Diff. schak.: algemene: 2p 40A/300mA is verzegeld met loodje: in orde bijkomende dif.: 2p 40A/300mA
Werkings testknop: in orde Controle foutlus: in orde Algemene isolatieweerstand: 1 MOhm
Installatie uitgevoerd overeenkomstig schema's: in orde Staat van het vast elektrisch materieel: in orde
Bescherming tegen elektrische schokken: rechtstreekse aanraking: in orde onrechtstreekse aanraking: in orde
Continuïteit PE- en equipotentiaal verbinding: in orde Vast opgesteld en verplaatsbaar materieel: in orde
Beschrijving installatie - toestellen: ■ zie schema in bijlage ■ ééndraadschema en situatieschema werd voor gezien getekend
Nog niet geplaatst: keuken badkamer C.V. gasmeter watermeter hoofd - bijkomende - equipotentiaal verbinding
Aantal borden: 1 Aantal eindstroombanen: 15

VASTSTELLINGEN - Nota (N) - Opmerking (O) - Inbreuk (I) - de nummers verwijzen naar de standaard inbreuken

N | Geen.
I | Geen.

BESLUIT

De installatie is conform aan het AREI. De installatie mag in dienst gesteld worden/blijven.
De installatie dient opnieuw gecontroleerd **uiterlijk op hoger vermelde datum**, zoals voorzien door art. 271 van het AREI, alsook voor de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.

Voor de Technisch Directeur,

 **Jurgen Moens**
0475/45.23.82
Jurgen.Moens@ocb.be

De Agent-onderzoeker